

报告编号: DGD21120043

日期: 2021/12/30

页码号: 1/3



检测报告

20 19034590

客户: 江西博源汀环境检测有限公司
地址: 江西省九江市经开区汽车工业园顺意路 009 号科研大楼 5 层

以下测试样品由申请人提供及确认:

样品名称: 鄱阳县生活垃圾焚烧发电厂 炉垃圾
检验类别: 委托送检
样品编号: DGD211214-01
样品数量: 1
批号/商标/型号: /
到样日期: 2021/12/14
检测周期: 2021/12/14-2021/12/30
检测方法: 请参见下页
检测结果: 请参见下页

编辑:

朱燕金
李宇昊

批准

盖章:

科

中

报告编号: DGD21120043

日期: 2021/12/30

页码号: 2/3

检测结果:

样品名称	检测项目	检测方法	单位	检测结果
鄞阳县生活垃圾焚烧 发电厂入库垃圾	碳含量	CJ/T 96-2013	%	46.56
	氢含量	CJ/T 96-2013	%	6.11
	氮含量	CJ/T 96-2013	%	0.81
	硫含量	CJ/T 96-2013	%	0.11
	氧含量	CJ/T 96-2013	%	31.47
	*湿基高位热值	CJ/T 313-2009	kJ/kg	12717
	*湿基低位热值	CJ/T 313-2009	kJ/kg	10880

***** 报告结束 *****

